

Информация для расчёта показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения на 2016г

примечание: открытая система ГВ

Поз.	Показатель	Ед. изм.	2014	2015
1	Протяжённость водопроводной сети	км	0	0
2	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды*	%	58	58
3	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды*	%	100	100
4	Факт по количеству нарушений подачи горячей воды	ед.	0	0
5	Фактические значения показателя надежности и бесперебойности централизованных систем	ед./км	0	0
6	Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть	м3	273091	296201
7	Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке	м3	13000	13000
8	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть*	%	4,7	4,4
9	Общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал	18416	18397
10	Объем подогретой горячей воды	м3	273091	296201
11	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/м3	0,067	0,062

Примечание: * - определяется в соответствии с Приказом Минстроя и ЖКХ РФ от 4 апреля 2014 г. N 162/пр.