

Информация для расчёта показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения на 2016г

Поз.	Показатель	Ед. изм.	2014	2015
1	Протяжённость водопроводной сети	км	26,5	26,5
2	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды*	%	100	100
3	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды*	%	100	100
4	Факт по количеству нарушений подачи питьевой воды	ед.	26	23
5	Фактические значения показателя надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения*	ед./км	0,98	0,87
6	Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть	м3	1415441	1384162
7	Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке	м3	137546	117145
8	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть*	%	9,7	8,5
9	Общее количество электрической энергии, потребляемой на подготовку питьевой воды	кВт*ч	0	0
10	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды	кВт*ч/м3	0	0
11	Общее количество электрической энергии, потребляемой на транспортировку питьевой воды	кВт*ч	932405	885410
12	Удельный расход электрической энергии, потребляемой на транспортировку питьевой воды	кВт*ч/м3	0,66	0,64

Примечание: * - определяется в соответствии с Приказом Минстроя и ЖКХ РФ от 4 апреля 2014 г. N 162/пр.