

## Плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения


*(в случае установления тарифа методом экономически обоснованных расходов плановые показатели заполняются на 1 год)*

Наименование организации ОАО "ЖКХ Редкино"

2.1.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кГ.т./Гкал	165	159	159	159	159	159	159
2.2.	Огношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м <sup>2</sup>	1,21	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
2.3.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал/год	9806	9978	9978	9978	9978	9978	9978
2.4.	Материальная характеристика тепловой сети* в однотрубном исчислении по видам теплоносителя	м <sup>2</sup>	8 092,00	8 092,00	8 092,00	8 092,00	8 092,00	8 092,00	8 092,00
2.4.1.	пар	м <sup>2</sup>							
2.4.2.	конденсат	м <sup>2</sup>							
2.4.3.	вода	м <sup>2</sup>	8092	8092	8092	8092	8092	8092	8092

#####
#####

#### Должностное лицо, ответственное за заполнение таблицы

Фамилия, Имя, Отчество	Матницкая Вера Александровна
Начальник ПЭО	Березин П. П.
Должность	начальник ПЭО
Контактный телефон	(48242) 58-011
e-mail	servic12007@yandex.ru
Директор	
Начальник ПЭО	Березин П. П.
Должность исполнителя, подпись	
Фамилия, Имя, Отчество	Матницкая В. А.
Начальник ПЭО	Березин П. П.
Должность исполнителя, подпись	
Фамилия, Имя, Отчество	Матницкая В. А.

